

Mäntsälän Sääksjärven vesiosuuskunta Maksaja  
Mäntsälän Sääksjärven vesiosuuskunta

Pukkilantie 113 Luoteentie 83  
04630 Sääksjärvi 04630 Sääksjärvi



**Näytetiedot**

Näyte	Verkostovesi		
Näyte otettu	01.11.2018	Näytteenottaja	Jukka Hietala
Saapunut laboratorioon	01.11.2018	Näytteenoton syy	Jatkuva valvonta
Tutkimus alkoi	01.11.2018		
Tutkimus valmis	05.11.2018		
Yhteyshenkilö	Riikka Pöntinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)		

Jakelu: jukka.hietala@saakjarvi.fi; yaktoimisto@tuusula.fi

**5995-1:** Näytteenottoaika: klo 8.45

Näytteenottoaika: Ok, keittiön hana

**5995-2:** Näytteenottoaika: klo 9.15

Näytteenottoaika: Sääksjärven koulu

Analyyysi	5995-1 Verkostovesi Sääksjärventie 1083	5995-2 Verkostovesi Sääksjärventie 526	Yksikkö	Menetelmä
Lämpötila	10,0	13,0	°C	Näytteenottajan mittaama
pH	*	7,6	8,3	SFS 3021:1979
Sameus	*	< 0,2	< 0,2	FNU SFS-EN ISO 7027:2000
Kokonaispesäkeluku (22 °C, 68 h)	*	0	arv. 3	pmy/ml EN ISO 6222:1999
Escherichia coli	*	0	0	pmy/100ml SFS 3016:2011
Kolimutoiset bakteerit	*	0	0	pmy/100ml SFS 3016:2011
Haju	Ei huom.	Ei huom.		Sisäinen menetelmä, ETS
Maku	Ei makua	Ei makua		Sisäinen menetelmä, ETS

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin

\* FINAS-akkreditoitu menetelmä

**Lausunto** Tutkitut vesinäytteet täyttävät tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset (STM:n asetus 1352/2015).

Riikka Pöntinen  
Kemisti (FM)

Analyyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Kemiallisten analyysien mittausepävarmuudet toimitetaan pyydettyä. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydetty lupa.

Kymen Ympäristölaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymylab.fi